ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG MỸ HÀO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3267 /UBND-KT,HT&ĐT V/v xin ý kiến đối với hướng tuyến đường cáp ngầm 22 kV trên địa bàn phường Mỹ Hào	*Mỹ Hào, ngày 04 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

UBND phường Mỹ Hào nhận được Công văn số 414/ĐLMH-KH-KT ngày 16/10/2026 của Điện lực Mỹ Hào về việc thỏa thuận hướng tuyến đường cáp ngầm 22 kV trên địa bàn phường Mỹ Hào. Theo đề xuất của Điện lực Mỹ Hào, tuyến cáp ngầm 22 kV được bố trí trên đường Nguyễn Bình (QL.39 kéo dài), cụ thể: cáp được lắp đặt trong cống kỹ thuật cắt qua đường tại vị trí Km 1+156; đi dưới vỉa hè bên phải tuyến đến điểm G8 và tiếp tục bố trí trong dải phân cách giữa đường Nguyễn Bình đến hết địa bàn phường Mỹ Hào.

Qua nghiên cứu hồ sơ quy hoạch, tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, dải phân cách giữa tuyến đường Nguyễn Bình chưa thể hiện quy hoạch tuyến cáp ngầm 22 kV theo đề xuất của Điện lực Mỹ Hào.

Để có cơ sở xem xét, giải quyết đề nghị của Điện lực Mỹ Hào, UBND phường Mỹ Hào kính đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu hồ sơ do Điện lực Mỹ Hào cung cấp và cho ý kiến về sự phù hợp của vị trí, quy mô và hướng tuyến đường cáp ngầm 22 kV với đồ án quy hoạch chung và các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt đối với đoạn tuyến dự kiến bố trí trong dải phân cách giữa đường Nguyễn Bình.

UBND phường Mỹ Hào kính đề nghị Sở Xây dựng quan tâm, xem xét và có ý kiến hướng dẫn để UBND phường có cơ sở giải quyết đề nghị của Điện lực Mỹ Hào theo quy định./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo UBND phường; - Điện lực Mỹ Hào (để phối hợp); - Lưu: VT, KT,HT&ĐT.	**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Nguyễn Thế Thành**